

ZAL TRANSFORMATEUR DE COURANT RHM 300KV

Collègues,

Il y a actuellement un avis de santé et sécurité concernant les zones d'accès limitées entourant les transformateurs de courant (TC) RHM 330Kv présents dans nos installations de transport.

Deux (2) programmes de rappel (PDR) ont été émis concernant les risques imminents d'explosion des appareils de mesures de courant de la marque RHM international.

Des zones d'accès limitées (ZAL) ont été installées tout autour de ceux-ci.

Cependant, à la suite des explosions, des débris ont été répertoriés comme ayant été projetés au-delà des distances couvertes par les ZAL actuelles. Ces projectiles sont de nature divers, mais sont principalement de trois (3) types, c'est-à-dire : la porte en acier de la BJ des éclateurs, des morceaux d'isolateur en silicone et de l'isolant calciné.

De plus, lors de l'explosion, la force de la détonation dégagée n'a pas été mesurée (dB) et pourrait causer des dommages permanents à votre ouïe.

Le respect de ces ZAL **pourrait donc ne pas être suffisant et vous pourriez être exposé aux dangers** nommés ci-haut si aucune autre mesure n'est mise en place.

Des banderoles qui délimitent une zone limitée, mais accessible, ne sont pas des mesures de protection. Pour ces raisons, lorsque vous avez à pénétrer dans les ZAL, la **MISE HORS TENSION** des appareils est l'unique moyen d'éliminer le risque à la source.

Nous vous rappelons qu'un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger.

TRAVAILLER DANS UN MILIEU SÉCURITAIRE N'EST PAS UN PRIVILÈGE, C'EST UN DROIT.

VOICI, À CE JOUR, LES POSTES AU PDR :

ANJOU, BERSIMIS 1, BOUT-DE L'ILE, BRISAY, DES SOURCES, DESCHAMBAULT, DUVERNAY, HAUTERIVE, LA GRANDE 1, LA FORGE 1, MADAWASKA, MANIS 3, MICOUA, NEUFCHATEL, NIKAMO, RADISSON, TILLY

Solidairement!

Frédéric Savard,
Président provincial

Bruno Charrois,
Secrétaire général